

OSSERVAZIONE N°	01
DEL	05 Luglio 2016
PROTOCOLLO	4082/2016
ENTE	ATS Brianza DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA Servizio Igiene e Sanità Pubblica Via Graziano Tubi, 43 – 23900 Lecco
CONTENUTO OSSERVAZIONE	Viene espresso parere favorevole
<p>1. "1-PC-R-Relazione piano cimiteriale"</p> <p>a) La valutazione degli edifici presenti all'interno della fascia di rispetto cimiteriale deve essere rinviata al Comune di Varenna;</p> <p>b) La previsione relativa alla lieve modifica del perimetro attuale della porzione orientale della fascia di rispetto cimiteriale deve essere integrata anche graficamente;</p> <p>c) Non viene riportata nessuna area destinata all'inumazione;</p> <p>d) Garantire i servizi igienici sia per i visitatori che per il personale;</p> <p>e) L'allaccio alla rete fognaria e la regolarità delle relative strutture degli scarichi civili deve essere rimandata alle verifiche dell'ente gestore;</p> <p>f) Precisare ed integrare le tipologie dei soggetti da ricevere;</p> <p>g) Correzioni ortografiche e refusi.</p> <p>2. "NTA"</p> <p>a) Integrazioni normative;</p> <p>b) Verifica della coerenza con la normativa vigente.</p>	
CONTRODEDUZIONE	Si accolgono parzialmente le richieste correggendo ed integrando gli elaborati come di seguito.
<p>1. "1-PC-R-Relazione piano cimiteriale"</p> <p>a) Rinviando al Comune di Varenna la valutazione degli edifici presenti all'interno della fascia di rispetto cimiteriale si propone di accogliere il punto a).</p> <p>b) Rilevata l'errata descrizione delle nuove previsioni si propone di non accogliere il punto b) e di modificare quanto citato a pag. 24, punto 7.3.2. come di seguito: <i>"Il presente Piano Regolatore Cimiteriale non prevede alcuna modifica del perimetro attuale nonostante l'incremento del numero delle edicole private / cappelle di famiglia e la previsione di un'area cineraria e la conseguente occupazione di un ambito idoneo localizzato al secondo livello della struttura cimiteriale. La porzione orientale della fascia di rispetto prevista dal Piano di Governo del Territorio (PGT), attualmente avente profondità pari a 200 m, rimarrà invariata."</i></p> <p>c) Rilevata la mancata individuazione di aree destinate all'inumazione si propone di accogliere il punto c) richiedendo al Comune di Varenna le informazioni necessarie e inserendole all'interno della documentazione di Piano modificando gli elaborati cartografici e quanto riportato a pag. 11, punto 4.4. come di seguito: "..." <ul style="list-style-type: none"> - Aree destinate alle tumulazioni: 660 mq; - Aree destinate alle inumazioni: 375 mq (di cui per decomposizione 45 mq); "..."</p> <p>Al punto 4.4.1. in tabella 02 come di seguito: "Campo comune per inumazione" "Campo comune per inumazione – Decomposizione".</p> <p>A pag. 13, punto 4.4.3. in tabella 04; pag. 21, punto 6.1.3. in tabella 06; pag. 22, punto 7.1. in tabella 07 come di seguito: "Campo comune per inumazione"</p>	

“Campo comune per inumazione – Decomposizione”.

- d) Rilevata la carenza di servizi igienici per i visitatori e il personale, all'interno della Relazione di Piano, **si propone di non accogliere il punto d)** in quanto a pag. 27, punto 8 si riportano le seguenti previsioni:

“A proposito della necessità di garantire un'adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per i visitatori è previsto un servizio igienico posto in corrispondenza dell'ingresso alla struttura cimiteriale; per quanto riguarda invece il personale addetto (spogliatoi, bagno lavoratori, ...) sono stati adeguatamente previsti e localizzati presso il vicino Comune di Varenna. Tale previsione risulta consentita dell'Art. 7 del “Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6”, vista la rilevanza monumentale dell'impianto.”

- e) Rimandando alle verifiche da parte dell'ente gestore (Lario Reti Holding) **si propone di accogliere il punto e)** in quanto l'allacciamento al sistema fognario risulta essere una previsione di Piano e le relative regolarità delle strutture degli scarichi civili e le successive autorizzazioni verranno valutate e reperite in sede di progettazione definitiva / esecutiva.

- f) Rilevata la necessità di precisare ed integrare le tipologie dei soggetti da ricevere **si propone di accogliere il punto f)** e di modificare quanto riportato a pag. 19, punto 6.1.1. come di seguito:

“... ”

- *cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;*
- *cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;*
- *cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura provata esistente nel cimitero del Comune stesso;*
- *nati morti ed i prodotti del concepimento;*
- *resti mortali delle persone sopra elencate.*

“... ”

- g) Rilevata la necessità di correzioni ortografiche e di refusi **si propone di accogliere il punto g).**

2. “NTA”

- a) Rilevata la necessità di integrare le NTA **si propone di accogliere il punto a).**

- b) Verificata la coerenza con la normativa vigente in materia **si propone di accogliere il punto b).**

OSSERVAZIONE N° 02
DEL 29 Giugno 2016
PROTOCOLLO 3979/2016
ENTE ARPA LOMBARDIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
Dipartimenti di Lecco e Sondrio
Direzione

CONTENUTO OSSERVAZIONE

1. Mancata indicazione quantitativa delle strutture di progetto e della conseguente procedura di calcolo utilizzata a fini della verifica dimensionale;
2. Mancata precisazione della riduzione della fascia di rispetto cimiteriale;
3. Mancata rappresentazione schematica della rete delle acque meteoriche;
4. Integrazione riferimenti normativi relativi alla gestione dei rifiuti cimiteriali.

CONTRODEDUZIONE

Si accolgono parzialmente le richieste correggendo ed integrando gli elaborati come di seguito.

1. Rilevata la mancanza di indicazioni quantitative relativamente alle strutture di progetto **si propone di accogliere la prima parte del punto 1** integrando quanto riportato al paragrafo 1 – “Introduzione” come di seguito:

“A seguito delle richieste, formulate da privati cittadini all'Amministrazione comunale, relativamente alla possibilità di realizzare all'interno del perimetro cimitero esistente nuove edicole private / cappelle di famiglia; si è provveduto alla redazione del presente Piano Regolatore Cimiteriale (PRC) al fine di individuare l'area maggiormente idonea alla realizzazione dei nuovi manufatti, analizzare il dimensionamento della struttura e dotarla dei servizi e degli spazi necessari alla fruizione, gestione e utilizzo.”

Al paragrafo 7.2 – “Le nuove strutture cimiteriali” come di seguito:

“Il Piano Regolatore Cimiteriale, a seguito delle richieste formulate da privati cittadini all'Amministrazione comunale relativamente alla possibilità di realizzare all'interno del perimetro cimitero esistente nuove edicole private / cappelle di famiglia, prevede l'adeguamento della struttura comunale alle vigenti disposizioni legislative in materia di dotazione di servizi e strutture.”

Riportata la verifica del sufficiente dimensionamento della struttura cimiteriale nel paragrafo 7.1 – “Il dimensionamento del futuro cimitero” **si propone di non accogliere la seconda parte del punto 1** integrando quanto riportato in relazione come di seguito:

“Le tipologie di sepolture disponibili risultano sufficienti a rispondere alle necessità statistiche della struttura cimiteriale esistente, sia per quanto riguarda il prossimo decennio che per il ventennio di durata del Piano Regolatore Cimiteriale. Inoltre applicando le scadenze differenziate per tipologia di sepoltura previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria, utilizzate esclusivamente in caso di necessità di nuovi spazi o previa richiesta da parte dei familiari, è possibile creare una maggiore disponibilità di sepolture all'interno della struttura cimiteriale esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree, dei manufatti e delle tombe abbandonate.”

2. Rilevata l'errata descrizione delle nuove previsioni **si propone di non accogliere il punto 2** e di modificare il paragrafo 7.3.2. – “La riduzione della fascia di rispetto” come di seguito:

“Il presente Piano Regolatore Cimiteriale non prevede alcuna modifica del perimetro attuale nonostante l'incremento del numero delle edicole private / cappelle di famiglia e la previsione di un'area cineraria e la conseguente occupazione di un ambito idoneo localizzato al secondo livello della struttura cimiteriale. La porzione orientale della fascia di rispetto prevista dal Piano di Governo del Territorio (PGT), attualmente avente profondità pari a 200 m, rimarrà invariata.”

3. Rilevata la mancata rappresentazione schematica della rete delle acque meteoriche **si propone di accogliere il punto 3** integrando l'elaborato PC06 – “Schema fognatura – Progetto”.
4. Rilevata la mancanza di riferimenti normativi relativi alla gestione dei rifiuti cimiteriali **si propone di accogliere il punto 4** e di integrare il paragrafo 8 – “Il progetto” come di seguito:
“La gestione dei rifiuti cimiteriali si attua, conformemente alla normativa vigente, all'interno di aree progettate e strutturate secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 per quel che riguarda le parti anatomiche riconducibili a resti mortali derivanti da attività di esumazione ed estumulazione e ai rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali.”